

தடையின்மைச் சான்று

கோயம்பேடு தீயணைப்பு-மீட்புப்பணிகள் நிலையம்

வ.எண்: 17/2024

எண் : 105/V/2024

நாள் : 12.03.2024

பொருள் : தீயணைப்பு - மீட்புப்பணித்துறை- கோயம்பேடு தீயணைப்பு - நிலையம் - பள்ளிக்கூடம் நிறுவிட/அங்கீகாரம் வழங்கிடதடையின்மைச் சான்றுவழங்குதல் - குறித்து.

- பார்வை : 1. அரசுஆணை எண்.122 பள்ளிகல்வி (2) துறை,நாள் 14.09.2004
2. அரசுஆணை எண்.123 பள்ளிகல்வி (2) துறை,நாள் 14.09.2004
3. THE CORRESPONDENT.பெறப்பட்ட விண்ணப்பம் நாள்: 08.03.2024.

பார்வையில் காணும் அரசாணை மற்றும் விண்ணப்பத்தின்படி கதவு இலக்கம் எண்:-

NO: 551, POONAMALLEE HIGH ROAD, ARUMBAKKAM, CHENNAI -600 106.

என்ற முகவரியில் நிறுவப்பட்டுள்ள **M/S: NARAYANA e-TECHNO SCHOOL.,**

என்ற பள்ளியினை **11.03.2024** அன்று கோயம்பேடு சிறப்பு நிலைய அலுவலர் திரு.ஆ.ராமச்சந்திரன் என்பவரால் ஆய்வுசெய்யப்பட்டது. இவ்விடத்தில் பள்ளிக்கூடம் நிறுவிட / அங்கீகாரம் வழங்கிட கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணி நோக்கிலிருந்து யாதொரு தடையும் இல்லை..

CONDITIONS

1. This License is valid for One year from the date of issue.
2. Fire Safety Systems should be maintained in good working condition.
3. Mock drill to be conducted periodically with the help of local fire brigade.
4. Any erection of permanent or temporary structure should be intimated to this dept.
5. Further to limit the occupant load and to ensure better fire and life safety measures the following additional measures are insisted.
 - a) Building occupaney capacity should not be more than 4 people per Sq. metre as per The National Building Code-2005.
 - b) The staircase treads and flooring shall be treated with rough finish (Grooving) to Avoid falling of children.



நிலைய அலுவலர்
தீயணைப்பு-மீட்பு பணிகள் நிலையம்
கோயம்பேடு, சென்னை-600 107.

பெறுநர்

M/S:THE CORRESPONDENT,

M/S: NARAYANA e-TECHNO SCHOOL.,

NO: 551, POONAMALLEE HIGH ROAD,

ARUMBAKKAM,

CHENNAI -600 106.

நகல்: மாவட்ட அலுவலர், மத்திய சென்னை மாவட்டம்.